

Communauté de Communes Loire et Layon - St Georges sur Loire

Aération Naturelle



Communauté de Communes Loire et Layon - St Georges sur Loire

Aération Naturelle

Caractéristiques principales des travaux à exécuter

Demande:

Mise en place d'un dispositif d'aération naturelle.

- Gestion de la température de confort.
- Gestion de la plage horaire d'aération.
- Ouverture des châssis en marche forcée temporisée

Solutions:

Asservissement des ouvrants d'aération par une centrale de ventilation (GVL).


Gestion de la ventilation depuis un Automate de régulation.

Principe de fonctionnement de l'aération:

- Ouverture et Fermeture Automatique depuis le système AVN200.
- Ouverture et Fermeture Manuelle avec le bouton poussoir pour marche forcée temporisée.
- Gestion de la plage horaire d'aération avec l'automate.
- Gestion de la température avec le capteur intérieur et extérieur.

Synoptique de l'installation

Atrium



Légende:

- 1: Centrale de ventilation type GVL8408-M (GVL)
- 2: Automate de régulation de ventilation type AVN200
- 3: Alimentation électrique (230V)
- 4: Boîtier à chaîne CDC F200N Course 350mm
- 5: Sonde de température Intérieure type TM100I
- 6: Sonde de température Extérieure type TM100E
- 7: Interrupteur aération 3 positions type LT84-U

Description de l'installation

Au présent lot:

- Centrale de ventilation 8A type GVL8408-M de chez AGORA.
- Automate de régulation de ventilation type AVN200 de chez AGORA.
- Boîtier à chaîne CDC F200N Course 350mm de chez AGORA.
- Bouton aération et commutateur automatique type LT84-U.
- Régulateur de température intérieure type TM100I.
- Régulateur de température extérieure type TM100E.
- Branchement des matériels, synoptique, plan de câblage, essais et mise en service de l'installation.

Au lot électricité:

- Alimentation électrique (230V) des centrales.
- Liaisons électriques entre les matériels (boîtiers à chaîne, centrale de ventilation, bouton d'aération, automate, régulateurs de température).